

Гайнутдинова Альбина Рустамовна
(наименование организации или Ф.И.О. физического лица)
адрес: 423250, РТ, г. Лениногорск,
ул. Менделеева, д. 35, кв. 56,
телефон: 89375999728
факс: _____,
адрес эл. почты: albinaga21@mail.ru

Исх. N 269

от "05" августа 2021 г.

РЕШЕНИЕ

об отказе в согласовании осуществления действий в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства

АО «Сетевая компания» рассмотрело Ваше заявление от "04" августа 2021 г. № 3/П/03/21-584 на получение решения о согласовании следующих действий в границах охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.3к-04 пролёт опор №28-29.

(объект электросетевого хозяйства)

Размещение жилого дома в охранной зоне ВЛ 6кВ ф 3к-04 пролёт опор №28-29.

(указать действие или действие в соответствии с п. 8 и/или 9 Правил)

и на основании:

Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009:

п.8 В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;

п.9 б) В охранных зонах запрещается размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

п.10 а) В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

п.2.5.217 ПУЭ: Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых зданий и до ближайших выступающих частей жилых зданий, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.

(указать нормы ПУЭ, Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 послужившие основанием для принятия решения)

приняла решение об отказе в согласовании, поскольку:

Заявитель осуществляет согласование жилого дома в границах охранной зоны ВЛ 6 кВ ф.3к-04, который не согласован Обществом, поскольку планируемые действия Заявителя не соответствует Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009.

/Гарипов Р.А., начальник Лениногорского РЭС/

(подпись)

/С. С. Гарипов/ Специалиста ООП/*

Лениногорского ЛРП

Решение об отказе в согласовании получил и ознакомлен

(подпись Заявителя)

(дата получения)

*Специалистом ООП Решение подписывается при выдаче его Заявителю.