

**Ответ на обращение И-22-00-580402/903/38**

Уважаемый(ая) Юрий Владимирович!

В ответ на Ваше обращение от 01.12.2022 № И-22-00-580402/903/38, сообщаю.

Позиция ПАО «Россети Московский регион» об отказе согласования размещения жилого дома – объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0090337:915 в охранной зоне ВЛ 35 кВ «Истра-Устиново» (учетный номер охранной зоны 50.08.2.23), принадлежащей сетевой организации на праве собственности, изложена в письме от 21.10.2022 исх. № ЗЭС/02/2125 и остается неизменной.

В настоящее время, как и с момента постройки линии, существует охранная зона, которая составляет 15 метров, от проекции крайних проводов на землю в обе стороны, установленная Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160.

Обращаем Ваше внимание, что фактическое расстояние от проекции крайних проводов ВЛ 35 кВ до объекта капитального строительства (жилого дома) составляет 14 метров.

В охранных зонах, согласно п. 2 Правил, в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий.

В соответствии с подп. б) п. 8 Правил в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и

В силу подп. б) п. 9 Правил в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон в соответствии с подп. а) п. 10 Правил без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

Размещение жилого дома в охранной зоне ВЛ-35 кВ на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0090337:915, расположенном по адресу: Московская область, Истринский район, с/пос. Ядроминское, несёт риски повреждения объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», а также риски причинения вреда здоровью и жизни граждан.

Одновременно информируем Вас о праве граждан на судебную защиту в случае нарушения их прав действиями каких-либо лиц.

Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион» 8-800-220-0-220.

Заместитель директора- Главный инженер филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - Западные  
электрические сети

Мартихин Александр Юрьевич

09.12.2022

<b><u>ПОДПИСАНО</u></b>	
<b><u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u></b>	
Сертификат:	
	<u>017B328A00D0AE7BA34D8A82D5D09123E7</u>
Дата подписи:	<u>09.12.2022</u>
Владелец:	<u>Мартихин А.Ю.</u>
Срок действия:	<u>с 12.07.2022 по 12.07.2023</u>